



OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODĽA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
UMESTNENÍM MIMO DOSAH
IZOLOVANÍM A KRYTÍM

V PŘÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA SRÝCHLYM VYPNUTÍM V
SIETIACH S NÍZKOIMPEDANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C]

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
PODĽA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
Ochrana živých častí:
IZOLOVANÍM A KRYTÍM

V PŘÍPADE PORUCHY:
Ochrana neživých častí:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ

	Plynové vedenie		Jestv. vzdušné vedenie NN		Prípojková skriná
	Vodovod		Jestv. VN nadzemné, zvislý kábel		Verijné osvetlenie
	Vodomerá šachta VS		Navrhované VN vzdušné		Spojka káblová
	Telekomunikačný kábel		Navrhované NNK podzemné, káblové		Úšakový odpínač
	Kanalizácia		Navrhované NNK zemné, káblové		Úšakový odpínač
	Kanalizačná šachta KŠ		Navrhované NNS zvislé, káblové		Úšakový odpínač
	Vedenie sómonosné		Demontáž vedenia		Úšakový odpínač
	Vedenie zvislé		Ochranné pásmo		
	Stávajúce vedenie				

POZNÁMKY:
INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ POUVNIÝ ZABEZPEČÍ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DOORŽAŤ MIN. VZDIALENOSŤI V HORIZONTÁLNO M A VO VERTIKÁLNO M SMERE PODĽA STN 73 8005.

PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDÚ PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁČ, POSTUPOVAŤ V SÚLADE ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. A PODĽA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČÍŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI!

TECHNICKÝ NÁVRH:	11540	SPRACOVATEĽ:	Ing. Pavol Mrožák	PROJ. MANAŽÉR:	František Vocko
VYPRACOVÁV:	Ing. Štefan Blinč	ZODP. PROJ. PROF.:	Ing. Štefan Blinč	KONTROLOVAL:	
OKRES:	Zilina	OBEC:	Kunerad		
STAVEBNÍK:		FORMAT:	B A4		
STAVBA:	11540 - ZA-KUNERAD-PRIECKY: ROZŠÍRENIE NNK	DATUM:	20.05.2020		
OBJEKT:	Rozšírenie NNK	STUPEN:	DUR/DSP		
Situácia		MERITKO:	1:1		
		REVIZIA:	**		
		ZAK. ČÍSLO:	2000091106		
		ARCHIVNÉ ČÍSLO:	20e09		
		Č. VÝKRESU:	101		

